



П Р А В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы

КОМИТЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)

2-я Брестская ул., д.8, Москва, 125047, Телефон (499) 250-99-35, Факс (499) 251-01-70, E-mail: info@mge.mos.ru
ОКПО 84893842, ОГРН 1087746295845, ИНН/КПП 7710709394/771001001

15.11.2018 № М/В-ЭЭ-3471/18-103
на № 199 от 27.10.2018

Генеральному директору
ООО «Компания Стефания»
Е.М. Уховой
ул.Дмитрия Ульянова, д.32-34,
стр.1, г.Москва, 117218

О внесении уточнений в заключение
государственной экспертизы

Уважаемая Екатерина Михайловна!

Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» рассмотрена проектная документация по объекту: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, учебным центром» по адресу: ул.Новочеремушкинская, вл.17, Академический район, Юго-Западный административный округ города Москвы. По результатам проведенной государственной экспертизы выпущено положительное заключение от 21.06.2017 № 2370-17/МГЭ/13174-1/4 (рег. № 77-1-1-2-2126-17).

На стр.19, в п.3.1.2.3. текст Заключения следует читать:

«Ул.Дмитрия Ульянова, д.36 (32,2 м от ограждения котлована). Здание жилое, 14-этажное, 5-секционное, с подвалом и техническим этажом, панельное, постройки 2001 года, конструктивная схема – бескаркасная, перекрестно-стеновая, с несущими продольными и поперечными стенами. Фундаменты – ленточные из железобетонных блоков. Категория технического состояния здания в целом – II (работоспособное). Максимальные расчетные деформации основания здания не превысят: 0,6 см – по дополнительной осадке (предельно-допустимое значение: 3,0 см); 0,0004 – по относительной разности осадок (предельно-допустимое значение: 0,0008)».

Врио руководителя

А.В. Тряпицын
(495) 620-20-00 (56338)

Ю.В. Вайсер

